



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МУ.02.574.П.000131.02.09 от 03.02.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем "Плитонит".

изготовленная в соответствии  
ГОСТ 31358-2007 "Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем"

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ -99).

**Организация-изготовитель**

ООО "Эм-Си Баухеми Раша", Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д.1, Российская Федерация

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "Эм-Си Баухеми Раша", Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д.1, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 123 С от 29.01.2009 г. ИЛЦ "НИЭС" (атт. аккр. № РОСС RU.0001.513042)

**№ 2475678**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

активность 226 Ra  
активность 232 Th  
активность 40 K

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Бк/кг  
370  
282  
4353

Область применения:

предназначены для устройства элементов пола (выравнивающие и несущие смеси), укладываемые уплотнением или самоуплотняющиеся и применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

по нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование и адрес фирмы- производителя, условия применения.

Заключение действительно до

03.02.2014 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись: А.С. Виноградов

Бланк N 2475678